

# schönherr

**PER E-MAIL VORAUSS  
WIRD ÜBERBRACHT**

An die  
NÖ Landesregierung  
Abteilung Anlagenrecht  
Landhausplatz 1  
3109 St. Pölten  
[post.wst1@noel.gv.at](mailto:post.wst1@noel.gv.at)

Hon.Prof. Dr. Christian Schmelz  
Rechtsanwalt/Attorney at Law  
Partner  
T: +43 1 534 37 50127  
F: +43 1 534 37 66127  
E: [c.schmelz@schoenherr.eu](mailto:c.schmelz@schoenherr.eu)

Schönherr Rechtsanwälte GmbH  
A-1010 Wien, Schottenring 19  
FN 266331 p (HG Wien)  
UID ATU 61980967  
DVR 0157139

02.07.2019  
WKS/06011 CS-BSCH

Antragstellerin:

Windpark Prinzendorf III GmbH  
2115 Ernstbrunn; Energiewende Platz 1

vertreten durch:  
(§ 8 Abs 1 RAO)  
P130765

**schönherr**  
RECHTSANWÄLTE GMBH

A-1010 Wien, Schottenring 19  
T: +43 1 534 37-0 | F: +43 1 534 37-66100

wegen:

Vorhaben Windpark Prinzendorf III  
("WP Prinzendorf III");  
Änderungsgenehmigung

**ANTRAG**

auf Änderungsgenehmigung gemäß § 18b UVP-G

1-fach  
1 Änderungsoperat digital auf DVD (1-fach)  
1 Inhaltsverzeichnis (1-fach)

## 1. Einleitung

Wir, die Windpark Prinzendorf III GmbH, planen die **Änderung** des **Windparks Prinzendorf III**. Der Windpark Prinzendorf III wurde zuletzt mit **UVP-Genehmigungsbescheid** der NÖ LReg vom 03.05.2016, RU4-U-775/029-2016, genehmigt.

Der Genehmigungsbescheid wurde noch nicht konsumiert und der **Windpark** noch **nicht errichtet**. Nunmehr soll die genehmigte Anlagentype geändert werden. Zudem sind einige weitere Änderungen geplant. Nachstehend werden diese Änderungen überblickshaft dargestellt.

## 2. Überblick über das Änderungsvorhaben

Anstelle der genehmigten 10 WEAs der Type Senvion 3.2M114 sollen **nunmehr** 10 Anlagen der Type **Vestas V136 – 3,45/3,6 MW** sowie **4,0/4,2 MW** genehmigt werden.

Da derzeit an den Eispeispunkten nur eine eingeschränkte Netzkapazität vorhanden ist, wird die **Engpassleistung** mittels **Parkregelung** auf **31,7 MW** gedrosselt. Die Änderung ist somit nicht mit einer Erhöhung der Engpassleistung verbunden.

Zudem sind noch einige **weitere Änderungen** am Vorhaben geplant:

- Geringfügige Änderung der Lage und Höhe der WEAs
- Anpassung der Kranstellflächen und Montageplätze
- Anpassung der Zuwegung und des Verkehrskonzepts
- Zentralisierung der Baustelleneinrichtung und zentraler Vormontagefläche
- Anpassung des Windpark-Netzes und des Netzanschlusses
- Änderung der Erkennung von Eisansatz sowie der Maßnahmen bei Eisansatz
- Änderung der IT- und SCADA-Anlagen
- Wiederverwertung von Betonbruch und Material der Kranstellflächen vor Ort
- Adaptierung der Abschaltparameter der "Fledermausabschaltung"
- Änderungen beim Flächenbedarf

**Vorhabensgrenze** sind die jeweiligen Kabelendverschlüsse der Kabelanschlussleitungen der vom Windpark kommenden Erdkabel im **Umspannwerk Prinzendorf** bzw im Umspannwerk **Neusiedl/Zaya** der Netz Niederösterreich GmbH. Die Kabelendverschlüsse sind noch Teil des Vorhabens, alle nachgeschalteten (allenfalls zusätzlich erforderlichen) Einrichtungen und Anlagen sind nicht Gegenstand des Vorhabens. Damit endet das Vorhaben an diesen Schnittstellen zum jeweiligen Umspannwerk.

Die Details zum WP Prinzendorf III finden sich in der **Beschreibung der Vorhabensänderung**, die von der EWS Consulting GmbH erstellt wurde.

### 3. Gliederung des Änderungsoperats

Die Unterlagen des Änderungsoperats sind in 4 Teile gegliedert:

- A – Antrag
- B – Vorhaben
- C – Sonstige Unterlagen
- D – UVE

./1 Die Einzeldokumente können über die Dokumentnummern (erste Spalte des Inhaltsverzeichnisses) nachvollzogen werden. Das Einreichoperat enthält im Wesentlichen:

- Den vorliegenden **Änderungsgenehmigungsantrag** sowie die **Beschreibung der Vorhabensänderung**.
- Die **"Sonstigen Unterlagen"**. Diese "Sonstigen Unterlagen" sind weder Teil der Beschreibung der Vorhabensänderung (der Vorhabensbeschreibung) noch Bestandteil der Beschreibung der Umweltauswirkungen.
- Die Beschreibung der Auswirkungen der Änderung des Vorhabens auf die Umwelt.

./2 Wir legen die Unterlagen elektronisch (auf **DVD**) vor.

./3 Zur besseren Orientierung legen wir diesem Schriftsatz ein **Inhaltsverzeichnis** des Änderungsoperats bei.

Antragsgegenstand ist das Vorhaben, wie es in Pkt 1 und 2 sowie in der Vorhabensbeschreibung umschrieben ist.

Der Vollständigkeit halber erlauben wir uns den Hinweis, dass im Zuge der Erteilung der Änderungsgenehmigung nach dem UVP-G auch eine **Ausnahmegenehmigung** nach dem **Elektrotechnikgesetz** (§ 11 ETG) zu erteilen sein wird.

### 4. Antrag

Wir stellen somit den

#### **A n t r a g ,**

die Änderung der UVP-Genehmigung des **"Windpark Prinzendorf III"** – wie oben in Pkt 1 und 2 sowie in der Beschreibung der Vorhabensänderung beschrieben – zu genehmigen.

Windpark Prinzendorf III GmbH